

SADEX Ilmalämpöpumpun kondenssivedenpoisto

Ilmalämpöpumpusta syntyy kondenssivettä **asuntoa jäähdytettäessä**. Koska ilmalämpöpumpun kondenssivettä valuu suuria määriä, vesi on ohjattava fiksusti pois parvekkeelta.

SADEX Kondenssivedenpoistonipan avulla vesi voidaan ohjata eri tavoin alas parvekkeelta:

- Sisäpuoleiseen parvekevedenpoistoputkeen
- Sadevesijärjestelmään kaiteen ohi tai läpi
- Omaan kondenssivedenpoistoputkeen

Halkeamisriskin takia SADEX Kondenssivedenpoistonippaa ei suositella asennettavaksi **muovisiin parvekevedenpoistoputkiin**.



Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet

Poranterä	Dormer A170 19mm
Kierrettyökalu	Dormer ST EX 41 ½-14 G Normal
Tiivistemassa	Wurth peltikaton korjausmassa, kirkas
Nippa	Letkunippa MESS UK 1/2 X 16 MM

Työvaiheet

1. Putkeen porataan 19 mm reikä. Suosittelemme poraamaan esireiän esimerkiksi 8 mm terällä.
2. Kierrettyökalulla tehdään varovasti kierre. Leikkuuöljy helpottaa työtä erityisesti RST-putkeen.
3. Lisää tiivistemassa kierteeseen, ja kiristä nippa paikoilleen. Tämän jälkeen kondenssivesiletkun voi kiinnittää nippaan.
4. Suorita työvaiheet huolellisesti, jotta putki ei naarmutu.

HUOM! Vedenpoiston ratkaisut suunnitellaan aina kohdekohtaisesti.